



친환경 건축자재 인증서


등급	HB  (최우수)		
인증번호	HB1744F15-01	분류	퍼티
인증유효기간	2015 . 10 . 28 ~ 2018 . 10 . 27		
제품명	시트락브랜드 조인트컴파운드	모델 / 규격	올퍼티 에코
회사명	한국 유에스지 보랄(주)	대표자	염숙인
주소	충남 당진군 송악면 한진리 409		

이 건축자재는 친환경 건축자재 단체품질인증 규정에 의해 시험한 결과
위와 같은 등급으로 평가되었음을 인증합니다.

2015 년 10 월 28 일



한국공기청정협회



친환경 건축자재 시험성적서

업 체 명 : 한국 유에스지 보랄(주) 제조 년월일 : 2015년 08월 18일
 대 표 자 : 영 속 인 시료 채취일 : 2015년 08월 25일
 신청인 주소 : 충남 당진시 송악읍 부곡공단4길 81 시험 완료일 : 2015년 09월 18일
 제품명(모델) : 시트락브랜드 조인트 컴파운드(올퍼티에코) 제 품 분 류 : 퍼 티
 시 험 기 관 : 한국건설생활환경시험연구원 성적서 용도 : 친환경 건축자재 단체품질 인증용

시 험 결 과

시험항목	항 목	시험결과	시험방법
오염물질 방출 시험 (mg/m ² ·h)	TVOC	<u>0.080</u>	소형챔버법 (한국공기청정협회 단체품질 인증규격)
	5VOCs / Toluene	<u>0.000</u> / <u>0.000</u>	
	HCHO	<u>0.001</u>	
	CH ₃ CHO	<u>0.001</u>	

- 비고) 1. 5VOC : Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene, Styrene 의 합
 2. 이 성적서는 한국공기청정협회의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 친환경 건축자재 단체품질 인증용 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 한국공기청정협회에서 사실여부를 확인할 수 있습니다.
 4. 불임 : 시험 보고서 1부

위 제품에 대한 시험성적서 임을 증명합니다.

2015 년 10 월 28 일

